

Circuito	Descrição	Equipe	Quadro de Cargas (Q01)									
			Eq. (V)	Eq. (W)	Eq. (VA)	Eq. (VA)	Eq. (VA)	Eq. (VA)	Eq. (VA)	Eq. (VA)	Eq. (VA)	Eq. (VA)
1	Iluminação	F+N	127 V	281	256	R	256	64	R	64	1,5	10
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
TOTAL				8424	7784	R+S	3710	4034	0			

Circuito	Descrição	Equipe	Quadro de Cargas (Q02)									
			Eq. (V)	Eq. (W)	Eq. (VA)	Eq. (VA)	Eq. (VA)	Eq. (VA)	Eq. (VA)	Eq. (VA)	Eq. (VA)	Eq. (VA)
10	Iluminação Sala-1	F+N	127 V	72	64	R	64	16	R	16	1,5	10
11	Iluminação Sala-2	F+N	127 V	105	96	R	96	24	R	24	1,5	10
12	Iluminação Sala-3 e 4	F+N	127 V	281	256	R	256	64	R	64	1,5	10
13	Iluminação Sala-5	F+N	127 V	70	64	R	64	16	R	16	1,5	10
14	Iluminação Sala-6 e 8	F+N	127 V	105	96	R	96	24	R	24	1,5	10
15	Iluminação Sala-7	F+N	127 V	70	64	R	64	16	R	16	1,5	10
16	Iluminação Sala-8 e 10	F+N	127 V	70	64	R	64	16	R	16	1,5	10
17	Iluminação Recepção	F+N	127 V	316	288	T	288	72	T	72	1,5	10
18	Iluminação Sala-1	F+N	127 V	105	96	T	96	24	T	24	1,5	10
19	Iluminação Sala-2	F+N	127 V	144	1300	T	1300	324	T	324	1,5	10
20	Iluminação Sala-3 e 4	F+N	127 V	144	1300	T	1300	324	T	324	1,5	10
21	Iluminação Sala-5 e 8	F+N	127 V	1222	1100	T	1100	275	T	275	1,5	10
22	Iluminação Sala-6 e 10	F+N	127 V	1000	900	T	900	225	T	225	1,5	10
23	Iluminação Sala-7 e 9	F+N	127 V	1000	900	T	900	225	T	225	1,5	10
24	Iluminação Sala-8 e 10	F+N	127 V	1000	900	T	900	225	T	225	1,5	10
25	Iluminação Recepção	F+N	127 V	316	288	T	288	72	T	72	1,5	10
26	Iluminação Recepção	F+N	127 V	316	288	T	288	72	T	72	1,5	10
27	Iluminação Sala-1	F+N	127 V	753	678	R+T	678	169	R+T	169	4	10
28	Iluminação Sala-18	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
29	Iluminação Sala-28	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
30	Iluminação Sala-2	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
31	Iluminação Sala-4	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
32	Iluminação Sala-5	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
33	Iluminação Sala-6	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
34	Iluminação Sala-8	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
35	Iluminação Sala-9	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
36	Iluminação Sala-10	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
37	Iluminação Sala-11	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
38	Iluminação Sala-12	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
39	Iluminação Sala-13	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
40	Iluminação Sala-14	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
41	Iluminação Sala-15	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
42	Iluminação Sala-16	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
43	Iluminação Sala-17	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
44	Iluminação Sala-18	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
45	Iluminação Sala-19	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
46	Iluminação Sala-20	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
47	Iluminação Sala-21	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
48	Iluminação Sala-22	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
49	Iluminação Sala-23	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
50	Iluminação Sala-24	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
51	Iluminação Sala-25	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
52	Iluminação Sala-26	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
53	Iluminação Sala-27	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
54	Iluminação Sala-28	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
55	Iluminação Sala-29	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
56	Iluminação Sala-30 e 31	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
57	Iluminação Sala-32 e 33	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
58	Iluminação Sala-34 e 35	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
59	Iluminação Sala-36 e 37	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
60	Iluminação Sala-38 e 39	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
61	Iluminação Sala-40 e 41	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
62	Iluminação Sala-42 e 43	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
63	Iluminação Sala-44 e 45	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
64	Iluminação Sala-46 e 47	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
65	Iluminação Sala-48 e 49	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
66	Iluminação Sala-50 e 51	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
67	Iluminação Sala-52 e 53	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
68	Iluminação Sala-54 e 55	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
69	Iluminação Sala-56 e 57	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
70	Iluminação Sala-58 e 59	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
71	Iluminação Sala-60 e 61	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
72	Iluminação Sala-62 e 63	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
73	Iluminação Sala-64 e 65	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
74	Iluminação Sala-66 e 67	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
75	Iluminação Sala-68 e 69	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
76	Iluminação Sala-70 e 71	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
77	Iluminação Sala-72 e 73	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
78	Iluminação Sala-74 e 75	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
79	Iluminação Sala-76 e 77	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
80	Iluminação Sala-78 e 79	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
81	Iluminação Sala-80 e 81	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
82	Iluminação Sala-82 e 83	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
83	Iluminação Sala-84 e 85	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
84	Iluminação Sala-86 e 87	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
85	Iluminação Sala-88 e 89	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
86	Iluminação Sala-90 e 91	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
87	Iluminação Sala-92 e 93	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
88	Iluminação Sala-94 e 95	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
89	Iluminação Sala-96 e 97	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
90	Iluminação Sala-98 e 99	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
91	Iluminação Sala-100 e 101	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
92	Iluminação Sala-102 e 103	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
93	Iluminação Sala-104 e 105	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
94	Iluminação Sala-106 e 107	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
95	Iluminação Sala-108 e 109	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
96	Iluminação Sala-110 e 111	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
97	Iluminação Sala-112 e 113	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
98	Iluminação Sala-114 e 115	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
99	Iluminação Sala-116 e 117	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10
100	Iluminação Sala-118 e 119	F+N	127 V	753	678	S+T	678	169	S+T	169	4	10